

Vejledning til energikonsulenter

- forslag til udskiftning af kedler

Kontor/afdeling
Center for
Energiadministration/EMO

Dato
15-06-2022

Baggrund for vejledningen

Priserne på el og varme er langt højere, end vi er vant til. For bygninger med elvarme eller naturgas, er prisen lige nu mere end 50 % højere end i 2020.

Priserne er meget ustabile, og det er uklart, om de falder igen eller stiger yderligere.

På den baggrund har Energistyrelsen lavet denne vejledning om muligheden for at stille besparelsesforslag om udskiftning af kedler, der er nyere end 10 år, hvis det giver mening i den konkrete energimærkning.

Vejledning om forslag til udskiftning af kedler

Vejledningen her beskriver hvilke muligheder, der er inden for reglerne i HB2021 i forhold til at tage udskiftning af en kedel i betragtning, hvis kedlen er nyere end 10 år. Vejledningen er et fortolkningsbidrag til den gældende Håndbog.

Når energikonsulenten stiller besparelsesforslag, skal udskiftning af kedler, som er ældre end 10 år, altid tages i betragtning.

Dette betyder dog ikke, at energikonsulenten blot kan se bort fra forslag om udskiftning af en kedel, hvis den er nyere end 10 år.

I henhold til HB2021 skal energikonsulenten altid vurdere, om der kan findes andre forslag, der må formodes at virke mere motiverende for bygningsejer i forhold til energioptimering af bygningen.

Der opfordres derfor til, at der i energimærkningen stilles forslag om udskiftning af kedler, selvom disse er nyere end 10 år. Det kan f.eks. være, hvis det på grund af de høje energipriser vurderes at være rentabelt at udskifte en nyere kedel, eller hvis boligejer udviser ønske om en grøn forsyningskilde.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Hjælp i indberetningsprogrammet

Muligheden for at stille forslag om udskiftning af kedler, selvom disse er nyere end 10 år, bliver også understøttet af en validering i indberetningsprogrammerne i energimærkningsordningen.

Valideringen, der er implementeret i indberetningsprogrammerne, fungerer på samme måde som andre implementerede valideringer og giver en advarsel om, at "Der bør stilles forslag om udskiftning af eksisterende fossile opvarmingskilder". Valideringen er en "gul" advarsel, og vil ikke forhindre energikonsulenten i at færdiggøre energimærket.

Valideringens formål er at påminde energikonsulenten om at forholde sig til, om det kan være rentabelt at udskifte en kedel, der forsynes af en fossil opvarmingskilde, også selvom den er nyere end 10 år.

Hvad siger reglerne om forslag til udskiftning af kedler

[Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter](#) (HB2021) fastsætter krav om, at energikonsulenten altid skal tage udskiftning af kedler, der er ældre end 10 år, i betragtning. Det følger af bilag 4.4.7.stk. 2.

Energimærkning af eksisterende bygninger

Det følger af kap. 4.4.7, stk. 1, at energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til alle installationer, som indgår i beregningen af energiforbruget, herunder også automatisk som måtte knytte sig hertil, og i forhold til konvertering til eller suppleret med anden forsyning, herunder vedvarende energi.

Konsulenten skal, ved forslag om energibesparelser, altid tage udskiftning af kedler ældre end 10 år i betragtning. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 2 med titlen "Forslag om energibesparelser".

Energikonsulenten skal desuden altid vurdere, om der kan findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering, eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 5.